



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307769844

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

上海穆勒电器（集团）有限公司
上海市奉贤区林海公路 6798 号 1 幢 3 层

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

TGM3RCD-400M, TGM3RCD-400H, TGM3RCD-400R, TGM3RCD-630M, TGM3RCD-630H, TGM3RCD-630R; Ue: AC380V/400V/415V; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; In: 400A(160A~400A 连续可调)、630A(250A~630A 连续可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; M 型: Ics: 70kA; Icu: 70kA; H 型: Ics: 85kA; Icu: 85kA; R 型: Ics: 100kA; Icu: 100kA; Icw: 10kA/1s; I Δ n: 30mA、50mA、75mA、100mA、200mA、300mA、500mA、800mA、1000mA、OFF 分级调节(非延时型); 50mA、75mA、100mA、200mA、300mA、500mA、800mA、1000mA、OFF 分级调节(延时型); 剩余电流脱扣器的类型: 电子式; 额定剩余动作类型: AC 型; I Δ m: 25%Icu; 选择性类别: B 类; 自动重合闸时间: 20s~60s(仅适用于延时型); 极数: 3P+N(3 个保护极, N 极不可开闭, 不适用于隔离)

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2025 年 04 月 11 日 有效期至: 2029 年 11 月 04 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

